



## **ATA CPA 11/2026**

### **COMISSÃO PERMANENTE DE ACESSIBILIDADE – CPA**

Reunião de 01/04/2026 – início: 14:00h / término: 17:00h

Local: Vídeo Conferência – Teams

**PARTICIPANTES:** Silvana Serafino Cambiaghi/CAU-SP/Presidente da CPA; Jessica Michelutti Zago/SMPED/Secretária Executiva da CPA; Adriana Vieira/PGM; Albertina Ferreira Gonçalves Alves/SEHAB; Amandio José Cabral D'Almeida Jr/CREA-SP; Ana Carolina Piunti da Costa/SIURB; Carolina Mello de Almeida/SMJ; Claudio de Campos/SMSUB; Eduardo Flores Auge/SMPED; Elisa Prado/IAB-SP; Danilo Silva de Souza/SMPED; Flávio Aduino Fenólio/SMPED; Frank itinoce/SME; Geni Sugai/SMC; Gerisvaldo Ferreira da Silva/CRECI-SP; João Carlos da Silva/SMPED; José Miorin Neto/CMPD; José Renato Melhem/SMPED; Juliana Hiroko Iha Nacajune/SVMA; Laércio Sant'Anna/Prodam; Marcelo Panico/Fundação Dorina Nowill para cegos; Marco Antonio Conde Vespa/SMSU; Maria Cecília Cominato/SMS; Matheus Sabadin Bueno/SPObras; Mel Gatti de Godoy Pereira/CAU-SP; Olavo de Almeida Soares/GCMI; Priscila Fernandes Libonati/SMPED; Robinson Xavier de Lima/SPTTrans; Ronaldo Bueno Alves de Souza/SMT; Sara Caroline Lopes da Silva/SMUL; Silverlei Silvestre Vieira/Laramara; Sônia da Silva Gonçalves/SPUrbanismo.

**FALTAS JUSTIFICADAS:** Júlia Lopes Arcanjo/SGM.

**CONVIDADOS:** André Yamaguishi Ciampi /Urbia; Danilo Sales Leão/SPObras; Giovanna Silva de Souza/Urbia; José Aparecido da Dilva/SMS; Nadia Lopes/Arquiteta; Patrícia Viceconti Nahas /SPObras; Ricardo Dias Erguelles/CRS Leste; Rogério Romeiro/ Rogério Romeiro Arquitetura; Sandra Aparecida Lopes/CET; Sandra Ramalho/Pastoral/CEAPcD; Sheila de Souza Santana/SMPED; Sirlei Huler/SMPED; Yuri Zanatto Pinto/SMS/CRSLeste.

### **ASSUNTOS TRATADOS:**

#### **Informativos**

#### **Convite de Palestra em Reunião do Conselho Estadual para assuntos da Pessoa com Deficiência**

A Presidente comunicou o convite do Conselho Estadual para assuntos da Pessoa com Deficiência – CEAPcD, para ministrar palestra referente ao trabalho da CPA e sua importância, na 12ª Reunião Ordinária do CEAPcD no dia 24 de abril de 2026.

Como indicação, os palestrantes serão a Presidente desta Comissão, Silvana Cambiaghi e o membro Arquiteto Eduardo Flores Auge.

#### **1º Fórum de Acessibilidade de Jundiaí**

O Coordenador de CADU informou que ministrará palestra no 1º Fórum de Acessibilidade de Jundiaí no dia 07 de abril de 2026, sobre acessibilidade no Espaço Urbano e nos Serviços Públicos Municipais junto com o assessor técnico de CADU, Pietro Reis, que palestrará sobre Acessibilidade Digital e a Central de Intermediação em Libras.

#### **SEI 6065.2026/0000107-5 - Minuta do novo Regimento da CPA**

O Coordenador de CADU informou que o jurídico da SMPED fez as considerações em ATA CPA 11/2026 – 01/04/2026

cima da minuta do novo regimento da CPA e sugeriu inserir o documento em pauta de reunião para leitura e deliberação deste Colegiado.

A Presidente solicitou encaminhamento do documento primeiramente a ela, para leitura e considerações.

#### **Novos membros da Comissão**

A Secretária Executiva apresentou os novos membros deste Colegiado, conforme Portaria SGM nº53 de 26/03/2026.

Representando a Secretaria Municipal de Justiça, Carolina Mello de Almeida como membro suplente.

Representando o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo – CREA, Amandio J. C. D'Almeida Junior como membro titular.

#### **SEI 6065.2025/0000169-3 - Ofício 12/SMPED/CPA/2025 - Atendimento à Resolução CPA-SMPED-031-2021 | Informativo visita À ANKAI**

Este Colegiado informa que a convite da ANKAI, realizou visita nas dependências da Jac Motors, para conhecer os modelos de ônibus elétricos de piso baixo, incluindo os formatos MIDI e MINI.

Após impressões expostas pelos membros e convidados, para subsidiar eventual dificuldade em encontrar tais modelos, foi expressado, no geral, grande satisfação ao que foi apresentado (os materiais serão encartados neste processo, para conhecimento).

Assim, enviamos as informações como sugestão de produto ou semelhante, uma vez que a Empresa informou que existe tratativa com Sptrans.

#### **SEI 6018.2024/0060634-1 - Imóvel a ser locado para abrigar a Sede da UVIS Itaim Paulista**

Apresentada a Informação SMS.CRS-L.SAF Nº 153384167 e o Relatório 150743712, do que foi possível observar quanto a acessibilidade do imóvel a ser locado para abrigar a Sede da UVIS Itaim Paulista sob jurisdição da Coordenadoria Regional de Saúde Leste, concluiu-se que faltam adequações de acessibilidade, tais como aquelas colocadas no RELATÓRIO AUXILIAR DE REUNIÃO DO COLEGIADO DA CPA.

Este Colegiado não encontra óbice no prosseguimento do procedimento de locação, condicionado a observação e atendimento integral aos critérios de acessibilidade previstos em legislação e Normas Técnicas Oficiais previamente à instalação do serviço Público no local.

Indicou que não exige de obtenção de CERTIFICADO DE ACESSIBILIDADE ou documento equivalente previsto no COE, bem como demais autorizações edilícias perante a municipalidade.

Assim aguarda, neste mesmo Processo SEI, o encaminhamento de Projeto de Adequação por meio de Peças Gráficas referentes a questões da acessibilidade e o atendimento às Diretrizes CPA dispostas na ATA CPA 28/2022.

**SEI 6045.2025/0002590-9 - Locação de imóveis para uso da Administração – Sede da Subprefeitura de M’Boi Mirim para o Centro Empresarial de São Paulo – CENESP**

Apresentado expediente sobre o imóvel pretendido para locação situado à Avenida Maria Coelho Aguiar, 215, 1º andar (2º pavimento), bloco “F”, Santo Amaro, CEP: 05804-900, São Paulo/SP - Centro Empresarial de São Paulo, o Colegiado **não manifestou óbice para prosseguimento do procedimento de locação**, condicionado a observação e atendimento integral aos critérios de acessibilidade previstos em legislação e normas técnicas previamente à instalação do serviço público no local.

Indicou que a deliberação mencionada não exige de obtenção de Certificado de Acessibilidade ou documento equivalente, bem como demais autorizações edilícias perante a municipalidade.

E, ainda, solicitou o encaminhamento de peças gráficas referentes à adequação de acessibilidade, ressaltando a necessidade de implementação de sanitários acessíveis com entrada independente e o atendimento às Diretrizes CPA dispostas na ATA CPA 28/2022 com posterior envio a esta Comissão.

**SEI 6027.2020/0011748-2 - Comunicações Administrativas: Ofício - Projeto de Acessibilidade Atualizado - Parque Faria Lima**

Avaliada exclusivamente a documentação entre o Encaminhamento (094644181) e o Ofício 049/ SVMA/CGPABI-CPFCC/2025 (124258648), a qual demonstra as divergências entre os projetos que obtiveram a manifestação favorável pela Comissão Permanente de Acessibilidade (CPA) e as condições efetivamente executadas no parque supracitado, o Colegiado deliberou pelas **manifestações favoráveis**:

1. à adaptação da grelha (“II. No que se refere à reforma dos vestiários”);
2. à guia de balizamento apresentada no detalhe (V”. No que se refere às rampas de acessibilidade”); e
3. à adequação da rota acessível nas proximidades da entrada, onde anteriormente estava indicada “prever nivelamento do piso desta área para acessibilidade em todo quadro demarcado” (“VI. No que se refere às intervenções gerais do parque”).

A referida **manifestação** abrange, portanto, a seguinte documentação: **Documento Anexo - UGP-TEN-GE.00-ACE-PB-0001-R01 (124257893); Documento Anexo - UGP-TEN-GE.00-ACE-PB-2001-R01 (124257983) e Documento Anexo - UGP-TEN-MEM-01\_Memorial de atendimento ao TPAO (124258113).**

**SEI 7910.2026/0000528-9 - Adequação do projeto do piso podotátil na Rua Dom José de Barros da obra de Requalificação das Calçadas e Calçadões do Quadrilátero República**

Avaliado o expediente, o Colegiado deliberou:

1. que o piso direcional deve contemplar as duas faces do calçadão;
2. o posicionamento do piso direcional deve manter uma distância de pelo menos 80 cm das grelhas de drenagem.

Reunião encerrada.